

Dispositifs antirefoulement – Niveau de risque

tirés de la norme « Guide de sélection et d'installation des
dispositifs antirefoulement » (CSA-B64.10)

Tableau I. Établissements

Tableau I. Établissements	
Type d'établissements	Niveau de risque
Abattoir	Élevé
Aéroport	Modéré
Aquarium public	Élevé
Aréna	Modéré
Atelier de débosselage	Élevé
Atelier de radiateurs	Élevé
Atelier de placage	Élevé
Bâtiment commercial avec produits chimiques	Élevé
Bâtiment commercial sans produit chimique	Modéré
Bâtiment de recherche	Élevé
Bâtiment de raffinage ou de stockage de pétrole	Élevé
Bâtiment industriel à risque élevé	Élevé
Bâtiment industriel à risque modéré	Modéré
Bâtiment mixte, alimentation avec préparation de viandes, poissons ou repas	Élevé
Bâtiment mixte, atelier de photos	Élevé
Bâtiment mixte, atelier de réparation	Élevé
Bâtiment mixte, banque	Modéré
Bâtiment mixte, boutique	Modéré
Bâtiment mixte, bureau	Modéré
Bâtiment mixte, clinique	Élevé
Bâtiment mixte, commerce	Modéré
Bâtiment mixte, dépanneur	Modéré
Bâtiment mixte, restaurant et/ou bar	Modéré
Bâtiment mixte, salon de coiffure	Élevé
Blanchisserie industrielle et commerciale	Élevé
Caserne de pompiers	Modéré à élevé
Centrale de cogénération	Modéré à élevé
Centrale électrique	Élevé
Centrale thermique	Élevé
Centrale thermique, vapeur	Élevé
Chenil	Élevé
Clinique de dentiste	Élevé
Clinique de sang	Élevé
Clinique vétérinaire	Élevé
CLSC et clinique médicale	Élevé
Club de golf	Modéré
Collège et cégep	Modéré
Concession sans mécanique	Modéré
École des métiers	Élevé
École élémentaire	Modéré

Tableau I. Établissements	
Type d'établissements	Niveau de risque
École secondaire	Élevé
Église	Modéré
Épicerie	Modéré
Espace pour exposition	Modéré
Établissement de nettoyage à sec	Élevé
Ferme	Modéré à élevé
Ferme d'élevage de poulets	Élevé
Ferme, alimentation d'animaux	Élevé
Ferme, aquaculture	Élevé
Hôpitaux	Élevé
Hôtel	Modéré
Immeuble d'habitations, moins de 9 logements ou moins de 3 étages	Faible
Immeuble d'habitations, plus de 8 logements et plus de 2 étages	Modéré
Imprimerie	Élevé
Installation avec accès interdit	Élevé
Installation marine au quai	Élevé
Institut de technologie	Élevé
Laboratoire	Élevé
Lave-auto	Élevé
Mécanique automobile + antirouille	Élevé
Mine	Élevé
Morgue	Élevé
Motel	Modéré
Papetière	Élevé
Parc aquatique	Modéré
Parc de maisons mobiles	Modéré
Parc zoologique	Élevé
Pénitencier	Élevé
Piscine publique	Modéré
Plant d'asphalte	Élevé
Plant de béton	Élevé
Raffinerie de pétrole	Élevé
Restaurant et/ou bar	Modéré
Salon de coiffure	Élevé
Salon funéraire	Modéré à élevé
Site de camping	Élevé
Station de pompage d'eau potable	Élevé
Station de pompage d'eaux usées	Élevé
Station de remplissage d'eaux	Élevé
Station-service	Élevé

Tableau I. Établissements	
Type d'établissements	Niveau de risque
Université	Élevé
Usine chimique	Élevé
Usine de fabrication de peinture	Élevé
Usine de fabrication de plastique	Élevé
Usine de fabrication générale	Modéré
Usine de recyclage	Élevé
Usine de teinture	Élevé
Usine de traitement de lait	Élevé
Usine de traitement de l'eau potable	Élevé
Usine de traitement des eaux usées	Élevé
Usine de transformation de boissons	Élevé
Usine de transformation des aliments	Élevé
Usine de tri de déchets	Élevé
Usine d'enduits	Élevé
Usine métallurgique	Élevé
Usine pharmaceutique	Élevé
Usine utilisant des matières radioactives	Élevé
Zone réglementée	Élevé

Précisions

- 1) Les bâtiments mixtes, ayant plus d'un usage, sont évalués conformément au niveau de risque le plus élevé.
- 2) Les bâtiments à usage commercial doivent être évalués minimalement à un niveau de risque modéré.
- 3) Les établissements composés de plusieurs bâtiments, tels que les universités, les collèges et les cégeps, sont évalués conformément au niveau de risque lié à chacun des bâtiments.